

数据网络机房OBO防雷常规配置表

序号	名称	型号	主要参数	*品牌	数量	单位	*单价	合计
1	一级电源防雷器（箱）	MC50-B/4	三相五线制，10/350us脉冲电流50KA，电压保护水平不大于2KV，标准工作相电压255V	OBO	1	台		
2	一二级电源防雷器（箱）	V80-3+NPE	三相五线制，最大电流80KA（8/20），电压保护水平不大于1.5KV，标准工作相电压385V	OBO	1	个		
3	三级电源防雷器（箱）	V20-C/3+NPE-AS	三相五线制，有 <b>声光报警功能</b> ，最大电流40KA（8/20），电压保护水平不大于1.7KV，标准工作相电压385V	OBO	1	个		
	三级电源防雷器（箱）	V20-C/1+NPE	单相三线制，最大电流40KA（8/20），电压保护水平不大于1.7KV，标准工作相电压385V	OBO	1	个		
	三级电源防雷器（箱）	V10-C/1+NPE	单相三线制，最大电流20KA（8/20），电压保护水平不大于1.7KV，标准工作相电压385V	OBO	1	个		
4	网络机柜专用防雷器	USM-LED230		OBO	5	个		
5	雷电记录卡	PCS		OBO	1	个		
6	雷电计数器	LSC I+II		OBO	1	个		
7	接地网垫	1200*12000mm		凯威	1	套		
8	降阻剂	KWD-J		凯威	1	吨		
9	接地线	BV25双色			50	米		
10	合计							

郑州凯威防雷技术有限公司

王工 139 3851 0282、13283889766

网站: [www.kwspd.cn](http://www.kwspd.cn)

编制时间: 2022年05月26日

